



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău



MD-2005, mun. Chișinău, str. Iacob Hîncu 3, tel. (fax) +373 (22) 22-65-80, tel. 226284
e-mail: chisinau@dse.md; pagina web: www.dse.md

Nr. 449 „ 29.03 2018

La nr. _____ “ _____ ” _____ 2018

Preotului Paroh Chițanu Simion
str. Ștefan cel Mare, 50
com. Băcioi, mun. Chișinău

Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, a examinat cererea depusă de Dstră la data 26.03.2018, înregistrată la nr. 1/108 cu privire la coordonarea Planului Urbanistic Zonal „Privind operarea de modificări în regulamentul local de urbanism a terenului din șos. Muncești, mun. Chișinău” și în conformitate cu prevederile Legii nr. 267-XIII din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, coordonează planul, din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor, cu următoarele condiții:

- de asigurat spații de siguranță la foc între construcțiile proiectate în dependență de gradul de rezistență la foc prevăzut pentru acestea (СНП 2.07.01-89, anexa 1, pct. 1, tab. 1, NCM E.03.02-2014, pct. 7.16);

- de prevăzut căi de acces pentru autospecialele de intervenție la incendii (de bază și speciale), asigurînd lățimea minimă necesară a acestora, iar pentru autoscărilor de intervenție la incendii de prevăzut locuri speciale pentru instalarea acestora, cu dimensiuni corespunzătoare în dependență de înălțimea clădirii, evidențiate și marcate cu indicator „Locul pentru instalarea autoscărilor de incendiu” (NCM E.03.02-2014, pct. 8.2);

- de prevăzut montarea hidranților de incendiu exteriori pentru alimentarea autospecialelor de intervenție în caz de incendiu, reieșind din calculul minim necesar pentru stingerea incendiilor (СНП 2.04.02-84, pct. 2.13).

Adj.

Șef al Direcției SE mun. Chișinău
colonel al s/intern



[Handwritten signature]

Vitalie GRABOVSKI